



Holeby Vandværk
v/Benny Hermann
Ellemosevej 45
4960 Holeby

Registrernr.: T34709
Kundenr.: 150831
Ordrenr.: 685140
Prøvenr.: 23247562

Modt. dato: 2010.12.08

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Holeby Vandværk, v/Benny Hermann
Ellemosevej 45, 4960 Holeby
Prøvested.....: **Holeby Vandværk Ledningsnet - V20000400/4355000499**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2010.12.08 kl. 09:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (LIJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.09 kl. 04:20 - 2010.12.12

	Prøvenr.: 23247562	Prøve ID:	Prøvemærke: Olstrupvej 1A, køkken	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	6.8	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	74	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	6.5	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

13. december 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.